MISO Maintenance incendie
Spécialiste en protection incendie
19 rue Brémond d'Ars - 16100 COGNAC
tél: 05.45.35.48.86 fax: 05.45.32.19.71

EXTINCTEURS

RAPPORT DE VÉRIFICATION / ~~INSTALLATION~~

A joindre au registre de sécurité

Date d'intervention :	*08/10/2016 + 29/11/16*	*Code Technicien :*	*2 + 44*	*Code Client :*	*87100034*
Nom et Adresse du risque :	*INTER HOTEL SAINT MARTIAL - SARL AUGUSTOR - 21 Rue Armand Barbes - 87100 LIMOGES*				
Nom du Responsable :	*M. VINCENT*		*Téléphone :*	*05 55 77 75 29*	

Emplacement	R.P.*	N°	Réf	Année	Ty	No	Sp	Travaux effectués lors des années				Marque	Observations
								13	14	15	16		
MACHINERIE ASCENSEUR	x	1	NC2	2010	PP	NF	x	V	V	V	V	ANAF	
3EME ETAGE		2	EP6	2014	PP	NF	x		MS	V	V	MOBIAK	
2EME ETAGE		3	EP6	2014	PP	NF	x		MS	V	V	MOBIAK	
1ER ETAGE		4	EP6	2014	PP	NF	x		MS	V	V	MOBIAK	
ACCUEIL		5	EP6	2014	PP	NF	x		MS	V	V	MOBIAK	
CUISINE SOUS SOL	x	6	NC2	2007	PP	NF	x	V	V	V	V	ANAF	A CHANGER EN 2017
BUANDERIE		7	EP6	2013	PP	EN3	x	MS	V	V	V	MOBIAK	
CHAUFFERIE	x	8	PP6	2015	PP	NF	x			MS	V	MOBIAK	
GARAGE	x	9	PP6	2014	PP	NF	x		MS	V	V	MOBIAK	
ARCHIVES		10	EP6	2016	PP	NF	x				MS	MOBIAK	
3ème ETAGE - ARMOIRE ELECTRIQUE	x	11	NC2	2016	PP	NF	x				MS	MOBIAK	
2ème ETAGE - ARMOIRE ELECTRIQUE	x	12	NC2	2016	PP	NF	x				MS	MOBIAK	
1er ETAGE - ARMOIRE ELECTRIQUE	x	13	NC2	2016	PP	NF	x				MS	MOBIAK	
REZ DE CHAUSSEE - ARMOIRE ELECTRIQUE	x	14	NC2	2016	PP	NF	x				MS	MOBIAK	

AUTO-CONTROLE

ETANCHEITE (remplacement des joints)	X	VISUEL (panneau, numérotation, sérigraphie)	X
PRESSION (poids sparklet, pression PP, mano)	X	ENVIRONNEMENT (support, étiquette, accessibilité)	X
MECANIQUE (percuteur, poignée, gachette, tuyau)	X	REGISTRE (présent renseigné et signé)	X
CHARGE (qté, péremption)	X	Contrôle si élément restant ET Nettoyage	X

BON POUR RECEPTION DE L'INSTALLATION / VÉRIFICATION

NOM ET SIGNATURE DU CLIENT	SIGNATURE DU TECHNICIEN

LEGENDE

V : vérifié
R : rechargé C : chargé
MS : mise en service
VD : visite décennale
VE : visite endoscopique

RE : réformé
ES : échange standard
Ty : type extincteur
PA : pression auxiliaire
PP : pression permanente

Ref : référence extincteur (EP6/EP9/PP6/PP9/NC2/NC5 etc..)
No : norme extincteur
Sp : poids sparklet
**R.P. : risque particulier (si risque particulier cocher la case)*